210020349374

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000

检验检测报告

No. (2024)GJCXF-XS00118

样品名称　灭火器箱（不锈钢）

受检单位　——

生产单位　江苏舜凯阀业制造有限公司

委托单位　江苏舜凯阀业制造有限公司

检验检测类别　型式检验

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

地址：　南京市江宁滨江开发区天成路36号
电话：　025-84470346　　邮编：　211162　　网址：　www.jszj.net.cn

检 验 检 测 报 告

No.(2024)GJCXF-XS00118

样品名称	灭火器箱（不锈钢）	规格型号	XMDDG22
生产日期\批号	2024-02-28\SK2024022811	商 标	——
委托单位名称\地址\电话\邮编	江苏舜凯阀业制造有限公司\江苏省靖江市新港大道28号中南高科智造谷24栋\13812067007\—		
生产单位名称\地址\电话\邮编	江苏舜凯阀业制造有限公司\靖江市经济技术开发区新港大道33号\13812067007\—		
受检单位名称\地址\电话\邮编	—\—\—\—		

检验检测类别	型式检验	任务来源/任务号	——/——	抽样单编号	——
样品数量	2只	抽样基数	——	样品编号	(2024)GJCXF-XS00118
抽样日期	——	抽样人员	——	抽样地点	——
样品等级	——	备样量及封存地点	——	封样状态	——
样品到达日期	2024-03-07	样品状态	符合检验检测要求	检查封样人员	——
检验检测日期	2024-03-11～2024-03-20		检验检测地点	本机构滨江开发区天成路36号	

检验检测依据	XF 139-2009《灭火器箱》
判定依据	XF 139-2009《灭火器箱》
检验检测结论	经检验检测，样品所检项目符合XF 139-2009标准规定的要求。 国家消防产品质量检验检测中心（江苏）检验检测专用章 3201041255561 江苏省产品质量监督检验研究院 检验检测专用章 签发日期：2024 年 4 月 7 日
备 注	委托方声明，本样品由委托方随机抽样。抽样人员为蔡立国、钱莉，抽样基数为50只。 经委托方确认，样品量仅能满足单次试验，不复测。样品及抽样相关信息由委托方提供，信息的真实性由委托方负责。

批准：赵心怡　　审核：海乐檬　　主检：潘迅

检 验 检 测 结 果

序号	检验检测项目		单位	技 术 要 求	检验检测结果	单项评价
1	材料	箱体材料	——	箱体应使用薄钢板、铝合金板或不锈钢板等金属材料制造。	不锈钢板。	合格
		箱体材料厚度	mm	≥1.2	1.2	合格
2	外形尺寸	宽度l_1	mm	406～414	410	合格
		深度l_2	mm	196～204	202	合格
		高度l_4	mm	596～604	601	合格
		高度l_5	mm	296～304	300	合格
		高度l_6	mm	≥80	80	合格
3	外观质量	箱体	——	箱体应端正，不应有歪斜、翘曲等变形现象。箱体各表面应无凹凸不平等加工缺陷。	箱体端正，无歪斜、翘曲等变形现象。箱体各表面无凹凸不平等加工缺陷。	合格
		安置性能	——	置地型灭火器箱应能平稳安放，在水平地面上不应有倾斜摇晃。	能平稳安放，在水平地面上无倾斜摇晃。	合格
		正面上的零部件凸出箱门外表平面的高度	mm	≤15	3	合格
		其余各面零部件凸出该面外表面的高度	mm	≤10	2	合格
		箱盖在正面上凸出高度	mm	15～30	17	合格
		箱盖在侧面上凸出高度	mm	15～45	16	合格
		箱体焊（铆）接和表面质量	——	箱体焊接或铆接应牢固，不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷；冲压件表面不应有折皱等缺陷。灭火器箱表面应具有抗腐蚀能力。用不耐腐蚀的金属材料制造的灭火器箱表面应进行涂装处理，其涂层应光滑平整，色泽均匀，无流痕、龟裂、气泡、划痕、碰伤和剥落等缺陷。	箱体焊接牢固，无烧穿、焊瘤、毛刺等缺陷；冲压件表面无折皱等缺陷。灭火器箱表面具有抗腐蚀能力。	合格

检 验 检 测 结 果

序号	检验检测项目		单位	技 术 要 求	检验检测结果	单项评价
4	箱门（箱盖）性能	开启性能	——	开启操作应轻便灵活，无卡阻现象。	开启操作轻便灵活，无卡阻现象。	合格
		开启力	N	≤50	17	合格
		箱盖开启角度（°）	——	≥100	180	合格
5	箱体结构	翻盖式灭火器箱	——	正面的上挡板在箱盖打开时应能翻转下落。	正面的上挡板在箱盖打开时能翻转下落。	合格
6	刚度性能		——	置地型灭火器箱经刚度试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门（箱盖）不能正常开启等现象。	未发生脱底、脱焊、明显变形和箱盖不能正常开启等现象。	合格
7	标志	字体（单体类灭火器箱）	——	正面上应用直观、醒目、匀整的字体标注中文“灭火器”和英文“Fire extinguisher”字样。中文字体高度不应小于60mm，宽度不应小于30mm。	正面上用直观、醒目、匀整的字体标注中文“灭火器”和英文“Fire extinguisher”字样。中文字体高度为62mm，宽度为60mm。	合格
		开启方向	——	翻盖式灭火器箱应在翻盖上标注其开启方向。	翻盖式灭火器箱在翻盖上标注其开启方向。	合格
		铭牌	——	在灭火器箱的正面右下角应设置耐久性铭牌，内容应包括：产品名称、型号规格、注册商标或生产厂名、生产厂址、生产日期或产品批号、执行标准。	在灭火器箱的正面右下角设置耐久性铭牌，内容包括：产品名称、型号规格、生产厂名、生产厂址、生产日期、执行标准。	合格
		发光标志	——	灭火器箱应在正面粘贴发光标志。	灭火器箱在正面粘贴发光标志。	合格
备注	检验检测数据、结果仅证明本次送检样品所检项目的符合性情况。					

以 下 空 白

检验检测报告附图附照

样品照片



以下空白